

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Тверской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Тверь  
(место составления акта)

“ 23 ” июля 20 21 г.  
(дата составления акта)  
14-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 150

По адресу/адресам: 170042, г Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 5.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору от 24.06.2021 № 150

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 104  
(МБДОУ Детский сад № 104)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 16 часов 00 минут 22 июля по 14 часов 00 минут 23 июля 2021 года

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 4 рабочих часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Заведующий МБДОУ Детский сад № 104 Лебедева Елена Владимировна 24.06.2021

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Токмаков Дмитрий Юрьевич, государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору,  
инспектор ОНД и ПР по г. Твери

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал Заведующий МБДОУ Детский сад № 104

Лебедева Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. В помещениях костюмерной, туалета допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. Основание: пп. «в» п. 35 Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «О противопожарном режиме» (далее - ППР в РФ);

2. В помещении электрощитовой допускается хранение горючих веществ и материалов. Основание: пп. «е» п. 35 ППР в РФ;



3. На 1-ом, 2-ом этажах неисправны устройства для samozакрывания дверей на лестничных клетках. Основание: ст. 4 ч. 3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание ОНД и ПР № 1001/1/14 от 23.07.2021, протокол об административном правонарушении № 243 от 23.07.2021.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ / Д.Ю. Токмаков /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ Детский сад № 104 Лебедева Е.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 23 ” июля 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)